- Styrt dør- endres til AK
- Låssylinder begge sider
- KAC
- Eksisterende dørlukker Ønskes endret til DA-Personalinngang

Dør ok- (Ingen lyddemping) på eksisterende dør

Dør ok B30

Dør ok- (Ingen lyddemping) på eksisterende dør

Dør ok B30

Dør ok B30 Begge dørene må justeres da de fungerer dårlig ift lukking

Ny dør

Dør fjernes - bygges igjen

Ny dør

Dør ok B30

Ny dør

Dør ok A60 Branntetting må utbedres rundt dør

Dør byttes, saget karm for tilpassing av el.sluttstykke Bredde på dør økes til max av uttak i betong

Vegg og ny dør Her kan det vurderes om skapet kan flyttes i sin helhet til tilstøtende teknisk rom

Ny dør

Dør ok Feil slagretning på tegning ift rømmingsretning

Ny dør Kortleser begge sider

Dør ok adgangskontroll

Sykkelparkering (uisolert)

Fasade Vest

Fasade Øst

Fasade Sør

Fasade Nord

Snitt A

Snitt B

001 Trapperom/hall 36,1 m²
002 Matlager 9,5 m²
003 Korridor 13,6 m²
004 Korridor 47,0 m²
005 BK 1,9 m²
006 Lager 4,7 m²
007 HCWC 4,7 m²
008 Lager/søppel 24,6 m²
009 Korridor 19,5 m²
010 Tele 4,5 m²
011 Gang 7,5 m²
012 Lager 8,6 m²
013 Bærelager 9,3 m²
014 Bærelager 4,9 m²
015 Bærelager 10,8 m²
016 Lager 12,2 m²
017 Lager 9,9 m²
018 Trapperom nord 10,6 m²
019 Korridor 10,0 m²
020 Trafo 17,1 m²
021 Lager 21,0 m²
022 Lager 15,9 m²
023 Gang 4,9 m²
024 Lager 16,6 m²
025 Lager 7,7 m²
026 WC 3,7 m²
027 Vaskeri 21,4 m²
028 Lager oksyg. 4,8 m²
029 Lager 20,3 m²
030 Lager 9,2 m²
031 Lager 17,7 m²
032 Lager 42,1 m²
033 Lager 12,5 m²
034 Lager 12,6 m²
035 Lager 71,0 m²
036 Korridor 57,8 m²
037 Teknisk rom 36,4 m²
038 Varmt vann 9,0 m²
039 Garderobe M 14,7 m²
040 WC/dusj M 7,3 m²
041 HCWC ansatte 15,7 m²
042 Renholdssentral 16,0 m²
043 WC 2,0 m²
044 Kott 6,0 m²
045 Skittent tøy (arbeidstøy) 10,1 m²
046 WC 2,3 m²
047 Arbeidstøy 10,0 m²
048 Trapperom 3,3 m²
050 Hjelpemiddellager 36,2 m²
051 Taylager 9,3 m²
052 Heis 6,9 m²
054 Smittetøy 8,4 m²
056 Garderobe D 27,8 m²
057 Dusj D 2,3 m²
058 Dusj D 2,4 m²
059 Dusj D 2,0 m²
060 Dusj M 2,4 m²
061 Dusj M 2,3 m²
062 WC M 2,9 m²

Ø001 Trapp 14,6 m²
Ø002 Heis 2,3 m²
Ø003 BK 1,4 m²
Ø004 Korridor 38,3 m²
Ø005 Stue/Kjøkken 23,4 m²
Ø006 Bad 6,0 m²
Ø007 Soverom 10,3 m²
Ø008 Stue/Kjøkken 25,2 m²
Ø009 Soverom 10,2 m²
Ø010 Bad 5,9 m²
Ø011 Teknisk rom 15,1 m²
Ø012 Boder 55,4 m²
Ø013 Gang 15,0 m²
Ø014 Stue/Kjøkken 25,0 m²
Ø015 Bad 5,9 m²
Ø016 Soverom 10,1 m²
Ø017 Stue/Kjøkken 23,2 m²
Ø018 Soverom 10,2 m²
Ø019 Bad 6,0 m²

Summering:

	Beskrivelse	Antall
Y	ARX	22
DA	Dørautomatikk	12
	Dørbladleser	26
DL	Dørlukker	24
HF	Holdefunksjon	3
	Kortleserdør	25
	Ledig/opptatt	19
M	Magnetlås	1
	Mekanisk låst	4
PB	Panikkbeslag	1
	Styrt dør	1
	Ulåst	16

VEGGFARGER

ingen farge	NCS S 0502-Y
	NCS S 4020-B
	NCS S 3010-Y30R
	NCS S 4010-G30Y
	NCS S 2002-Y20R

Geografisk lokalisering
Koordinatsystem: Euref 89 UTM 33
Plassering basert på innmåling/punktsky

60,075°

X= 652 478,900
Y= 7 730 445,500


Geografisk nullpunkt
X= 652 460,000
Y= 7 730 420,000

Tegningstype
Anbudstegninger

NB! Målsatte bygningsdeler må kontrollmåles - dette er ikke byggetegninger.

Rev	Dato	Nr	Beskrivelse	Sign	Kontr

Lokalisering



Prosjektnr.	Fag	Dato
2521	ARK	2026-09-18

Fase
Anbudstegninger

Prosjekt
Mellomveien 100 ombygging
Mellomveien 100, 9006 TROMSØ

Tegningsnr.	Gnr./Bnr./Festenr.
A23-01	119/1288

Tegningsnavn
Underetasje - Ny plan

Sign.	Kontroll	Målestokk	Ark	Rev
SNL	HW	1:100	A1	

Tiltakshaver
Tromsø kommune utbygging
Rådhusgata 2. 9299 TROMSØ

Firma
SPLINT
Oslo 0151, Rådhusgata 4
+47 472 80 770 | post@splinark.no
Tromsø 9008, Fredrik Langes gate 14
+47 911 72 246 | nord@splinark.no
Stavanger 4014, Kvitsøygata 15
+47 411 99 292 | west@splinark.no

Rådgivere
COWI

Fasade Vest

Fasade Sør

Fasade Nord

Fasade Øst

Snitt A

Snitt B

Hovedinngang og varelevering

Biinngang

Åpen balkong

VERANDA

Brannstige

Ø123 Korridor 4,5 m²

Ø111 Leilighet 21,6 m²

Ø112 Sov 13,5 m²

Ø113 Bad 5,8 m²

Ø116 Bad 5,8 m²

Ø115 Sov 12,0 m²

Ø109 Sov 12,0 m²

Ø110 Bad 5,8 m²

Ø104 Korridor 49,1 m²

Ø119 Bad 5,8 m²

Ø118 Sov 12,0 m²

Ø108 Leilighet 23,2 m²

Ø117 Leilighet 23,2 m²

Ø105 Leilighet 21,3 m²

Ø120 Leilighet 21,3 m²

Ø106 Sov 12,5 m²

Ø107 Bad 6,1 m²

Ø122 Bad 6,1 m²

Ø121 Sov 12,7 m²

Ø103 Lager 1,4 m²

Ø102 Heis 2,3 m²

Ø101 Trapp 14,6 m²

- Eksisterende AK
- Eksisterende dørlukker
Ønskes endret til DA-Personalinngang

- Styrt dør- endres til AK
- Låssylinder begge sider
- KAC
- Eksisterende dørlukker Ønskes endret til DA-Personalinngang

Dør ok B30
Terskel må utbedres da den ikke ivaretar lyd/brannkrav

Dør ok B30

Dør ok

Ny dør

- Låssylinder med innvendig knappvrider og signalskilt

Dør ok, flytte eksisterende dør

- Styrt dør
- Låssylinder begge sider
- KAC m/ sirene/overvåk

- Styrt dør
- Låssylinder begge sider
- KAC
- Eksisterende dørlukker med koordinering

Hold-åpen begge fløyer

- Eksisterende dør
- Eksisterende AK

To skap med adgangskontroll. Det må vurderes om disse skal brukes videre

Dør ok Etablere styring på denne døren.

- Hold-åpen gang- fløy

- Eksisterende Dør B30
- Eksisterende AK
- Eksisterende døråutomatikk
- Etablere sikkerhetssensor på DA

Eksisterende dør
- Eksisterende AK
- Eksisterende døråutomatikk

- AK til A-prep skap ?

Dør ok
Døren har ingen lydklasse, enkel type innv dør. Her må det vurderes om dør må bytes

- Dør OK
- Eksisterende AK
- Eksisterende dørlukker

Dør ok
Må vaskes/renses, ser ut som blodsøl på innside av dør

Dør ok
Døren har ingen lydklasse og tilfredstiller ikke krav til fortrolig samtale. Her må hele rommet vurderes i så måte.

Dører uten markør er eksisterende dører

VEGGFARGER

ingen farge	NCS S 0502-Y
	NCS S 4020-B
	NCS S 3010-Y30R
	NCS S 4010-G30Y
	NCS S 2002-Y20R

Geografisk lokalisering
Koordinatsystem: Euref 89 UTM 33
Plassering basert på innmåling/punktsky

60,075°

X= 652 478,900
Y= 7 730 445,500

Geografisk nullpunkt
X= 652 460,000
Y= 7 730 420,000

Tegningstype: Anbudstegninger

NB! Målsatte bygningsdeler må kontrollmåles - dette er ikke byggetegninger.

Rev	Dato	Nr	Beskrivelse	Sign	Kontr

Lokalisering

S.skur, Nordfløy, Sørfløy, Østfløy

Prosjektnr.	Fag	Dato
2521	ARK	2026-09-18

Fase: Anbudstegninger

Prosjekt
Mellomveien 100 ombygging
Mellomveien 100, 9006 TROMSØ

Tegningsnr.	Gnr./Bnr./Festenr.
A23-02	119/1288

Tegningsnavn: **1. Etasje - Ny plan**

Sign.	Kontroll	Målestokk	Ark	Rev
SNL	HW	1:100	A1	

Tiltakshaver
Tromsø kommune utbygging
Rådhusgata 2, 9299 TROMSØ

Firma: SPLINT
Oslo 0151, Rådhusgata 4, +47 472 80 770 | post@splinark.no
Tromsø 9008, Fredrik Langes gate 14, +47 911 73 248 | post@splinark.no
Stavanger 4014, Kvitsøygata 15, +47 411 59 202 | post@splinark.no

Rådgivere: COWI