SØRFLØY (TIDLIGERE OMTALT SOM VESTFLØY) - RISIKOKLASSE 6

NORDFLØY - RISIKOKLASSE 6

ØSTFLØY - RISIKOKLASSE 4

Trafo utstrekning må sjekkes (se 2016 tegning).

Alternativ til å etablere branncelle her er å flytte skapene inn i annen branncelle som ikke er rømningsvei.

Sykkelparkering er forutsatt som uteområde (ikke branncelle). Lading av el-sykler er ikke tillatt.

Sykkelparkering (uisolert)

Ikke oksygen lager her.

Korridor har bare èn utgang (èn rømningsretning)
Kun sporadisk personopphold tillatt for rom som har rømning via denne korridor.

Rombruk er uavklart akse 9 til 13 og 14 til 16. Mer branncelleinndeling kan bli påkrevd.

SYMBOLFORKLARING

- Branncelleskille med brannmotstand EI 30 [B 30]
- Branncelleskille med brannmotstand EI 60 [B 60]
- Branncelleskille med brannmotstand EI 60 A2-s1,d0 [A 60]
- Brannseksjoneringsskille med brannmotstand REIM 120 A2-s1,d0 [A 120]
- Rømningsvei

EI 30 / EI 60 — Dør/vindu med brannmotstand EI 30 S_a [B 30] / EI 60 S_a [B 60]

E 30 / E 60 — Dør / vindu med brannmotstand E 30 S_a [F 30] / E 60 S_a [F 60]

C — Selvlukker

Kommentar

- Rømningsretning
- Utgang direkte til det fri
- Rømningsstige
- Angrepsvei
- Håndslokker
- Brannslange
- BS Brannsentral
- Høyspenning

INFORMASJON

Branntegning er å anse som konseptegning og må leses sammen med brannkonsept og tiltakslister.

Stikkprøvebasert befaring ble utført 2026-01-14.

Branntegning erstatter Norconsult branntegning fra 2016 (vestfløy oppdrag 5156123) og fra 2023 (østfløy oppdrag 5151541). Symbolbruk fra Norconsult er videreført så langt det er mulig.

Se brannkonsept for ansvarsavgrensning i byggesaken.

Rev.	Dato	Revideringen gjelder	Saksb.	Sidem.k	Oppdr.a
2	2026-10-02	Nytt ARK-underlag. Rømning fra og rominndeling og vindu i 035 Lager. Ny plassering Smittetøy. Luker i 036 Korridor. Branncelle kommentar Korridor 003.	SJHA	MKUL	FSKN
1	2026-06-29	Nytt ARK-underlag. Sørfløy benevnelse. Sykkelparkering. Hulrom akse 1-9. Rømning fra 008 og 025.Håndslokker 019 og 037. Brannslange 036. Ikke dør 044. Lager 028 med oksygen utgår. 60-vegg 002. 60-dører direkte til trapperom (051,002,008,019). Rømning 019.	SJHA	SVBJ	FSKN

Dette dokumentet er utarbeidet av Cowi som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Cowi. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

TROMSØ KOMMUNE / TROMSØBOLIG KF

Mellomvegen 100
Sørfløy, østfløy, nordfløy

Branntegning
Plan Underetasje

Tegnet av	SJHA
Saksbehandler	SJHA
Sidemannskontr.	SVBJ
Oppdragsansvarlig	FSKN
RIBr	RIBr
Målestokk	
Dato	2026-04-13
Oppdragsnr.	A299395
Status	TIL IGANGSETTINGSSØKNAD
Tegning nr.	F-20-U1
Rev.	2

COWI

Format: A1 Filnavn: C:\Users\sjha\OneDrive - COWI\A299395 - Mellomvegen 100, TROMSØ\60-WorkinProgress\30-Drawings\RIBr\F-20-U1.dwg Xref: ARK_M100-01 Underetasje.dwg

Plot: SJHA 02.10.2026 19:17