Takvatn ført til grøft
Takvatn ført til grøft
Takvatn ført til grøft
Oljeavskillar med prøvepunkt
Takvatn infiltrert i grunnen 9 l/s
Takvatn til overflata
Takvatn infiltrert i grunnen 4 l/s
Takvatn infiltrert i grunnen 117 l/s
Infiltrert i grunnen via sandfang 13 l/s
Tett tank eller utvidere til oljeavskillar langs OV grøft.
Takvatn infiltrert i grunnen 66 l/s
Tett tank?
Takvatn infiltrert i grunnen 12 l/s
Koble til kommune SP
OV 500
Koble til kommune OV
Regulert utløp 641 l/s
eks VL 315 PE
eks SP 160
eks OV 500
Barriere/grøft langs kanten
Oljeavskillar med prøvepunkt
Koble til kommune vannkum
Reinsedam og fordrøying
Fordrøyingsbehov 160 m3
Areal 190 m2
Tilrenning 740 l/s
Koble til kommune SP
eks VL 315 PE
eks SP 160
eks OV 500
OV 500
OV 500

Tegnforklaring

	Eksisterende	Prosjektert
VL		
SP		
OV		
PS		
AF		
Sluk/SF		
VA-kum		
Brannhydrant		
Branndeknings-radius - 50m		

Rev.	Tekst	Rev.dato	Tegn	Kont
O-04	Retta	20.11.26	RM	PSS
O-03	Retta	21.10.26	PSS	
O-02	Oppdatert til terrengmodell	15.10.26	RM	
O-01	Skisse	04.06.26	PSS	

Prosjekt: Avfallsanlegg Moskog - SUM

Tittel: VAO-plan Næringsområdet K3

Prosjektfase: Forprosjekt

Dato	Oppdragsnr	Koordinatsystem	Høydereferanse
04.06.2026	652274-01	NTM5	NN2000

Utført av	Kontrollert av	Godkjent av	Målestokk	Format
PSS	###	###	1:500	A1

Oppdragsgiver: Sunnfjord Miljøverk IKS

Tegningsnummer: H B 001 (Fag Type Løpenr)

Revisjon: O-04

asplan viak